

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Новгородская, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург, 191144
тел. (812) 576-24-61 факс (812) 576-24-90 e-mail: ksp@gov.spb.ru
ОГРН 1037843063873 ИНН 7825675663 КПП 784201001

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

при проведении обязательного профилактического визита

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при проведении обязательного профилактического визита в отношении Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (далее – МРОО «АВИП»)

(наименование, организационно-правовая форма контролируемого лица, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения)

с участием контролируемого лица (его представителя):
исполнительного директора МРОО «АВИП» Тесалова Николая Ивановича,
действующего на основании доверенности № 02/2026 от 12.01.2026,

(фамилии, и, имена, отчества (при наличии) представителя контролируемого лица, полномочия)

в период: 23.04.2026 с 10:00 по 17:30

(дата и период (время) проведения осмотра)

проведен осмотр следующих территорий и помещений (отсеков):
прилегающих территорий, включая места для стоянки (парковки)
транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов,
входов в помещения, путей движения в помещениях (фойе), санитарных
комнат, мест предоставления социальных услуг: лекторий, кабинет психолога,
учебные классы 1, 2, 3.

(перечень осматриваемых территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

находящихся по адресам:

190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А, пом. 6-Н,
190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 75, лит. А, пом. 1-Н,
192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 63.

(адрес осматриваемых территорий и помещений (отсеков))

Осмотр проведен:

Ржавцевым Андреем Валентиновичем - главным специалистом Отдела
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания населения Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга;

Пентюковым Романом Валентиновичем - специалистом 1-й категории
сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, уполномоченных на проведение осмотра)

В результате осмотра установлено:

1. По адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А, пом. 6-Н.

На прилегающих улицах размещено 7 мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, не далее 50 м от входа. Имеется соответствующая разметка на дорожном покрытии и знаки. Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, имеет доступный пешеходный подход к основным пешеходным путям.

Въезд/вход на территорию ограничен. Въезд транспорта осуществляется через автоматические ворота, для пешеходов обеспечен свободный проход.

На внутридомовой территории от ворот до главного входа покрытие выполнено из брусчатки, имеется наружное электрическое освещение.

При входе в помещения имеется наружное вызывное устройство и информационная тактильная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

Входная площадка оборудована дверью, дверной проем имеет ширину в свету не менее 0,9 м. Входная группа оборудована пороговым и инвентарным пандусами.

Ширина путей движения (в коридорах) составляет не менее 1,9 м.

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов.

В фойе, где ожидают посетители, предусмотрены зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках.

Перед входами в санитарное помещение (туалет), лекторий (учебный класс) присутствуют информационные тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

При движении по коридору на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство:

- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;
- разворота на 180° - диаметром 1,4 м.

Внутренние лестницы отсутствуют.

Обеспечено ознакомление получателей социальных услуг (представителей) с правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик услуг осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги.

Получателям социальных услуг представлена возможность пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доступ к сети wi-fi «AvipOffice»).

Места обслуживания получателей социальных услуг расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Лекторий (учебный класс) оборудован офисной мебелью (столы, стулья, шкафы, тумбочки), проектором с настенным экраном, а также компьютерной

техникой. Подходы к различному оборудованию и мебели обеспечены по ширине не менее 0,9 м.

Уборная расположена на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания социальных услуг на объекте.

В уборной применяется водопроводный кран с отдельным управлением горячей и холодной водой, установлены крючки для одежды и костылей, настенный поручень, а также система тревожной сигнализации.

В фойе имеются гардеробные системы (открытая и закрытая) для размещения верхней уличной одежды.

Все помещения ежедневно проветриваются. Для проветривания имеются открывающиеся окна.

Обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

2. По адресу: 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 75, лит. А, пом. 1-Н.

На прилегающих улицах размещено 3 места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, не далее 50 м от входа. Имеется соответствующая разметка на дорожном покрытии и знаки. Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, имеет доступный пешеходный подход к основным пешеходным путям.

Въезд/вход на территорию ограничен. Въезд транспорта осуществляется через ворота, для пешеходов обеспечен свободный проход через встроенную дверь.

На внутридомовой территории от ворот до главного входа асфальтовое покрытие, имеется наружное электрическое освещение.

Вход в помещение расположен внутри арки жилого дома. При входе в помещения имеется наружное вызывное устройство и информационная тактильная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

Входная площадка оборудована дверью, дверной проем имеет ширину в свету не менее 0,9 м. Входная группа оборудована пороговым пандусом.

Ширина путей движения (в коридорах) составляет не менее 1,9 м.

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов.

В помещении предусмотрены зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках.

Перед входами в санитарное помещение (туалет), лекторий (учебный класс), кабинет психолога присутствуют информационные тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

При движении по коридору на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство:

- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;
- разворота на 180° - диаметром 1,4 м.

Внутренние лестницы отсутствуют.

Обеспечено ознакомление получателей социальных услуг (представителей) с правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик услуг осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги.

Получателям социальных услуг представлена возможность пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доступ к сети wi-fi «RT-GPON-67B4»).

Места обслуживания получателей социальных услуг расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Лекторий (учебный класс) оборудован офисной мебелью (столы, стулья), телевизором, а также компьютером. Подходы к различному оборудованию и мебели обеспечены по ширине не менее 0,9 м.

Уборная расположена на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания социальных услуг на объекте.

В уборной установлены крючки для одежды и костылей, настенный поручень, а также система тревожной сигнализации.

В помещении имеется открытая гардеробная система для размещения верхней уличной одежды.

Все помещения ежедневно проветриваются. Для проветривания имеются открывающиеся окна.

Обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

3. По адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 63.

На прилегающих улицах размещены места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, не далее 50 м от входа. Имеется соответствующий знак. Машино-места, предназначенные для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, имеют доступные пешеходные подходы к основным пешеходным путям.

Въезд/вход на территорию ограничен. Въезд транспорта осуществляется через ворота, для пешеходов обеспечен свободный проход через отдельную дверь.

На дворовой территории от ворот до входа покрытие выполнено из асфальта, имеется наружное электрическое освещение.

При входе в помещения имеется наружное вызывное устройство и информационная тактильная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

Входная площадка оборудована дверью, дверной проем имеет ширину в свету не менее 0,9 м. Входная группа оборудована пороговым и инвентарным пандусами.

Ширина путей движения (в коридорах) составляет не менее 1,9 м.

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов.

На прозрачных полотнах дверей в учебном классе №1 (салон) предусмотрены яркие контрастные маркировки в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей имеются противоскользящие полосы желтого цвета и общей шириной 0,08 - 0,1 м.

В целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) применяется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG2004.

В помещении, где ожидаются посетители, предусмотрены зоны отдыха несколько мест, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, установлены книжные стеллажи с книгами.

Перед входами в санитарное помещение (туалет), учебные классы 1 (салон), 2 (фотостудия), 3 присутствуют информационные тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

При движении по коридору на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство:

- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;
- разворота на 180° - диаметром 1,4 м.

Обеспечено ознакомление получателей социальных услуг (представителей) с правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик услуг осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги.

Получателям социальных услуг представлена возможность пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доступ к сети wi-fi «Narodniydom»).

Места обслуживания получателей социальных услуг расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Учебные классы 1 (салон), 2 (фотостудия), 3 оборудованы офисной мебелью (столы, стулья), а также компьютерной техникой. Подходы к различному оборудованию и мебели обеспечены по ширине не менее 0,9 м.

Уборная расположена на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания социальных услуг на объекте.

В уборной применяется водопроводный кран с отдельным управлением горячей и холодной водой, установлены крючки для одежды и костылей, настенный поручень, а также система тревожной сигнализации.

В помещении, где ожидаются посетители, имеются открытые вешалки для размещения верхней уличной одежды.

Обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением

моющих средств.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

Средства дистанционного взаимодействия – мобильное приложение «Инспектор» не использовались

(указываются средства дистанционного взаимодействия / отметка о неиспользовании)

Осмотр проводился:

Главным специалистом Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ржавцевым А.В.


23.04.2026
(подпись, дата)

Специалистом 1-й категории сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Пентюковым Р.В.


23.04.2026
(подпись, дата)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом осмотра при проведении обязательного профилактического визита.

Исполнительный директор МРОО «АВИП» Тесалов Николай Иванович, действующий на основании доверенности № 02/2026 от 12.01.2026

(фамилии, имена, отчества (при наличии) представителя контролируемого лица, полномочия)


23.04.2026
(подпись, дата)